



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефон: 9377 369, факс 9861221, [www.sofia.bg](http://www.sofia.bg)

Изх. № СО-2600-2541/07.04. 2014 г.

ДО  
**УЧАСТНИЦИТЕ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:** Избор на изпълнител за СМР за възстановяване на фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК по проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/0034 (Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-35/04.03.2014г. и вписана в Регистъра на ОП с № 00087-2014-0033 от 05.03.2014г.)

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР за възстановяване на фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор, ВиК по проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/0034” и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП Ви даваме следните разяснения:

### Въпрос №1:

По част „ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО ТЕХНОЛОГИЧНА”. Поз. 74: Доставка и монтаж на мраморни плочи с  $h=20$ см. по външната страна м 527. Може ли да се приеме, че под  $h$  в случая се разбира ширината на плочките и какви са другите и размери – дебелината 2,5см. ли е, както при повечето от останалите плочи и дължината фиксирана ли е?

### ОТГОВОР №1:

Позиция 74 е свързана с доставката и монтаж на ивица от мраморни плочи с дебелина 2,5см, която следва да се монтира вертикално, от външната страна на бордовете на всички каскади. Височината на ивицата е 20см и може да се види на всички детайли към проекта, които отразяват бордовете на каскадите. От външната страна на каскадите е предвидена хидроизолация и дренажна мембрана. Дължината на плочите не е фиксирана.

„Този документ е създаден в рамките на Проект "Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване" съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/0034 между Столична община (СО) и Министерството на регионалното развитие (МРР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

**Въпрос №2:**

По „ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ ВАРИАНТ – Б” – П. Настилки – поз. 7: „Подмяна на камерен блок 60/60/15 см. а северната скосена подпорна стена на каскада 2” Въпросът е от какъв материал е блока?

**ОТГОВОР №2:**

Съгласно раздел IV.2. т. 4.1.5 от документацията, всеки участник е задължен да извърши оглед на мястото и по този начин да се запознае с всички условия които биха повлияли на предложението. За доказване на същото, участникът подписва и декларация – Образец №16А.

При извършването на този оглед, участникът може да се запознае с вида, цвета, структурата и характерните особености на съществуващите каменни блокове, за да извърши подмяната със същия вид. Материалът, който ще се използва е камък, който трябва да отговаря на съществуващите такива.

**КМЕТ НА**

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

**Йорданка Фандъкова**

