



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. №.....2600 - 1266/9/27.03.....2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до уху „Борово” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ”.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки и във връзка с § 120 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за обществени поръчки в сила от 25.02.2012 г. обнародван в ДВ, бр. 93 от 2011 г., Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В позиция №22 от количествената сметка „Преустройство на правотокови кабели – Монтажни работи” е посочено „Доставка на кабел САПЕмТет 1x500 в позиции № № 23 и 44 е записано съответно „Полагане на кабел САПЕаТз-ст 1x500 в PVC тръбна мрежа” и „Полагане на кабел САПЕаП- ет 1x 500 в проходим кабелен колектор”

В раздел IV ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, т. 3 Кабелна мрежа, а) правотокови кабели е предвиден за използване кабел тип САПЕаП-ет 1x 500 mm².

Кой тип кабел ще бъде използван при строително- монтажните работи?

Отговор: Доставката и монтажът по позиции №№ 22, 23 и 44 да се изпълнят с кабел САПЕаП-ет 1x500 mm². В количествена сметка «Преустройство на правотокови кабели - Монтажни работи» да се чете, както следва:

- Позиция № 22 «Доставка на кабел САПЕаП-ет 1x500 mm²»
- Позиция № 23 «Полагане на кабел САПЕаП-ет 1x500 mm² в PVC тръбна мрежа»
- Позиция № 44 «Полагане на кабел САПЕаП-ет 1x500 mm² в проходим кабелен колектор»

Въпрос 2: В позиции № № 2, 3 и 4 от количествена сметка „Захранващ кабел – СрН-10 кV- въвод I- ТИС „Мотописта” до п/ст „Красно село” е посочено доставка на кабел

САХЕкТ (NA2xS(F)2Y-20kV1x185mm²), както и полагане на същия в тръбна мрежа и колектор.

В раздел IV ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ т. 3 Кабелна мрежа, б)Кабели СрН-10kV е предвиден за използване кабел тип САХЕа(в)Пн/С 1x185 mm².

Кой тип кабел от посочените ще бъде използван при строително – монтажните работи?

Отговор: Доставка и монтажът по позиции №№ 2, 3 и 4 да се изпълнят с кабел САХЕа(в)Пн/С 1x185ку/25 . В количествена сметка «Захранващ кабел – СрН-10 kV – въвод I – ТИС «Мотописта» до п/ст «Красно село» да се чете, както следва:

- Позиция № 2 «Доставка на кабел САХЕа(в)Пн/С 1x185ку/25»
- Позиция № 3 «Полагане на кабел САХЕа(в)Пн/С 1x185ку/25 в PVC тръбна мрежа»
- Позиция № 4 «Полагане на кабел САХЕа(в)Пн/С 1x185ку/25 в колектор»

Въпрос 3: Във връзка с отговорите на Въпрос 2 и Въпрос 5 на Ваш Изх. № 2600-1266/2/12.03.2012 г. моля да отговорите правилно ли е разбирането ни, че за покриване на изискванията на Раздел V, т. 4.1.1. и т.6.1.1 Възложителят ще приеме обекти, свързани с метро, касаещи само част релсов път.

Отговор: За покриване на изискванията на раздел V, т.4.1.1. и т.6.1.1. е необходимо участника да има реализирани приходи от изготвяне на работни/технически проекти, опит в проектирането на комплексни инфраструктурни обекти и да е извършил строително-монтажни работи в обекти, свързани с метро, но касаещи трамвайна инфраструктура.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Асенова Фандъкова/



За кмет

Зам. кмет:

М. Боздугчиевски

Заповед за заместване №

PD 15 - 1483